

泵类技术必备项			
序号	评审要素	权重	评分标准
1		否决投标项	所提供的泵组必须在制造厂的设计和和经验范围内，至少有三台泵组在相同或相似工艺操作条件下（主要参数流量、扬程等大于本包最大泵型）连续运行至少两年的成功业绩。并提供商务合同复印件供招标人和评审委员会审查，不提供或提供不真实的业绩则被废标。
2		否决投标项	供应商五年内产品发生过重大质量事故，或者有欺骗或违规行为，或者被国内同行业企业列入黑名单的，其投标将予以拒绝
3		否决投标项	提供泵技术规格书，泵选型计算书。未提供将导致投标被否决。不接受对技术文件关键参数的技术负偏离（结构型式、密封方案、流量、扬程等）。
4		否决投标项	泵、电气、仪表的设计原则和审查标准应符合相应标准规范。不满足将导致投标被否决。
5		否决投标项	泵体、叶轮、进、出口端应为一体式铸造，其中泵的叶轮采用精密铸造工艺，以确保泵过流部件的尺寸及表面粗糙度。泵体上不允许补焊。不允许采用焊接泵体。不满足将导致投标被否决。
6		否决投标项	泵的配套电机应在泵最低流量、正常流量、额定流量下有效运行，同时应保证联运的正常操作（水联运水流量应大于泵的最低连续流量且不低于额定流量的 50%。）不满足将导致投标被否决。
7		否决投标项	设备铭牌采用不锈钢电脑刻字，铭牌格式和面漆要求按照华北石化公司目视标准化统一要求执行。每个仪表、仪表阀门配备不锈钢标牌。设备出厂前应进行防锈、防潮、防水处理，所有管口应封堵防止异物进入，包装应满足现场露天放置 6 个月的要求。
8		否决投标项	投标商应提供分供货商清单，选用用户认可的分供货商。

9		否决投标项	<p>投标价格必须包含开车备件，计入评标总价，且必须有分项报价。配件必须附有价格承诺，承诺质保期以后订购该配件，价格以此为基础，价格按照原产地 PPI 变化浮动。</p>
10		否决投标项	<p>泵及透平（包括辅助设备、压力容器）设计和制造使用寿命至少为 20 年（不包括易损件），连续运转 3 年。在规定的运行条件下，机械密封的使用寿命应至少为 25000 小时。在规定的运行条件下，轴承的使用寿命应至少为 25000 小时。</p>
11		否决投标项	<p>投标商的投标文件必须严格按照询价文件要求完成，如有任何偏离，必须提供技术偏离表，并且承诺不会影响整机的工艺性能和操作性能，买方不接受投标商偏离表以外的偏离。经澄清后存在招标人不可接受的偏离，将导致投标文件被否决。</p>
12		否决投标项	<p>投标人须提供询价书中的全部产品；未完全响应，将导致投标被否决。</p> <p>以上关键条款，有任一条不满足要求，将导致投标文件被否决。</p>